

## **НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

### **ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Національна академія внутрішніх справ.

03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1.

код за ЄДРПОУ – 08751177.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (Послуги з технічного обслуговування насосного устаткування) (ДК 021:2015 - 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів).

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

відкриті торги з особливостями UA-2025-02-20-006442-a

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**

293 830,00 грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 293 830,00 грн., з ПДВ згідно з розрахунком до кошторису.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Строк надання послуг: 31 грудня 2025.

Місце поставки Товару: м. Київ, пл. Солом'янська, 1

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб НАВС та оптимального співвідношення ціни та якості.

Послуги з технічного обслуговування насосного устаткування проводяться щоквартально та обов'язково включають:

- перевірка стану насосного обладнання;
- обслуговування насосного обладнання з використанням оригінальних запчастин;
- перевірка та налаштування системи керування;
- перевірка роботоспроможності засобів управління та захисту.

Послуги з підтримки роботоспроможності насосного обладнання:

- профілактичний огляд обладнання, системи керування та засоби автоматики;
- тестування задля контролю коректного функціонування обладнання;
- проведення ремонту насосного обладнання та засобів автоматики із запчастин, наданих Замовником.

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4
<b>1. Устаткування Національної академії внутрішніх справ в с. Віта Поштова Фастівського району Київської області</b>			
1	Перевірка працездатності і параметрів роботи електродвигунів насосів SL 140-75,SL100-40, 4GS15T 4OS	Насос	3
2	Перевірка функціонування системи керування SP CU-3	шт	1
3	Перевірка функціонування реле тиску ХМР	шт	1
4	Перевірка функціонування реле рівня LVM 20A 240V	шт	1
5	Перевірка функціонування шафи керування PDL Control 1.5	Система	1
6	Перевірка функціонування частотного перетворювача ПЧВ 203-7K5-B	шт	1
7	Зняття помилок зафіксованих системою керування,опрацювання й аналіз	Осцил-ма	1
8	Перевірка панелі оператора ЛПО-1 (з потенціометром)	шт	1
9	Перевірка стану затяжки гвинтових з'єднань напругопідвідних частин	шт	5
10	Перевірка і доведення до норми тиску повітря в мембранних баках	шт	5
11	Перевірка функціонування та регулювання запірної арматури	шт	3
<b>2. Устаткування в гуртожитку по вул. Ушинського,34 А</b>			
12	Перевірка працездатності і параметрів роботи електродвигунів насосів SEA LAND BK400T	Насос	2
13	Перевірка функціонування частотного перетворювача ОБЕН ПЧВ 103 3,0кВт	шт	2
14	Перевірка перетворювача надлишкового тиску ОБЕН ПД 100-ДИ 1	Параметр	2
15	Перевірка стану затяжки гвинтових з'єднань напругопідвідних частин	шт	2
16	Перевірка функціонування реле тиску SAER	шт	2
17	Перевірка і доведення до норми тиску повітря в мембранних баках	шт	1
18	Перевірка функціонування та регулювання запірної арматури	шт	2
19	Перевірка панелі оператора ЛПО-1 (з потенціометром)	шт	2